



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23  
E-mail: [aup.or@priuralnadzor.ru](mailto:aup.or@priuralnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г.Оренбург

*(место составления предписания)*

«29» августа 2019 г.

*(дата составления предписания)*

10 часов 00 минут

*(время составления предписания)*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-4273-500  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 4273-рп от « 29 » июля 2019 года в период с 28.08.2019 по 29.08.2019 (продолжительность проверки 2 дня) должностным лицом Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

1. Галент Григорий Михайлович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, тел. 44-50-30

(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

**в присутствии:**

1. Жукова Юлия Гурамиевна - зам. директора по АХЧ МОАУ «СОШ № 32», т.89872030020

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

школа № 32 имени героя Советского Союза С.Т. Вагина» (сокращенное наименование МОАУ «СОШ № 32», ИНН 5612018540, ОГРН 1025601808803, юридический адрес: 460036, г.Оренбург, ул.Восточная, 82 А, директор Скрынникова Ольга Николаевна, тел.436287)

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 34-4273-684** от 29.08.2019г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 250 от 28 июня 2016г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписа-

ния об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании выше изложенного Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени героя Советского Союза С.Т. Вагина»

**предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:**

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Не назначен приказом по учреждению заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов с группой не ниже IV по электробезопасности, прошедший проверку знаний в Ростехнадзоре.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145, далее ПТЭЭП, п.п.1.2.3, 1.2.7, 1.4.28	31.07.2020
2.	Не проводится техническое освидетельствование электроустановок с истекшим нормативным сроком эксплуатации (распределительные устройства, электропроводка) с целью определения возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации или их замены. В ходе проверки установлено, что существующая электропроводка школы вместе с электрощитами находятся в эксплуатации без ремонта с 1968 года. Электропроводка алюминиевая двухжильная, ВРУ и групповые электрощитки находятся в эксплуатации без замены более 20 лет. Заземление корпуса ВРУ не видимо для визуального осмотра и проведения необходимых профилактических испытаний и измерений. В соответствии с требованиями ПУЭ п.1.1.19 применяемые в электроустановках электрооборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ и технических условий (согласно ГОСТ 32395-2013 и техническим условиям, указанным в паспорте на электрощиток ОЦВ -6, его предельный срок эксплуатации 25 лет с возможной заменой отдельных комплектующих частей щитка, нормативный срок эксплуатации автоматических выключателей АЕ 1031 установленных в электрощитках 10 лет). Из-за неудовлетворительного технического состояния электроустановок отсутствует техническая возможность выполнения защитно-	1.6.1, 1.6.7, 1.3.2, 1.3.11 ПТЭЭП	31.07.2020


<p>го зануления компьютеров, оргтехники, другой техники с классом защиты 1. После истечения установленного нормативно-технической документацией срока службы всю электропроводку с электрооборудованием школы следует подвергнуть техническому освидетельствованию комиссией организации с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации, так как Потребитель (владелец электроустановки) в соответствии с Правилами (п.1.6.1 ПТЭЭП) должен обеспечить проведение должного технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. В случае получения отрицательного результата следует разработать проект реконструкции внутреннего электроснабжения здания школы; электромонтажные работы выполнить в соответствии с проектным решением и после окончания электромонтажных работ предъявить проектную, приемо-сдаточную документацию и электроустановки здания школы Ростехнадзору для осмотра и выдачи разрешения на эксплуатацию электроустановок после реконструкции.</p>		
--	--	--

Информацию об исполнении предписания в установленные предписанием сроки в письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Г.М. Галент

С предписанием ознакомлен, 1 экз. предписания со всеми приложениями получил:

Директор МОАУ «СОШ № 32»



*[Handwritten signature]*  
Лицо

МП

О.Н. Скрынникова

«29» августа 2019 г.

Подписать предписание отказался:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)