

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«09» сентября 2021 г.
учётный № проверки 56210061000200717722



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А,
тел.(3532) 49-92-26, e-mail: oren@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 469/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 32

имени Героя Советского Союза С.Т.Вагина»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 82а

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главным Государственным инспектором г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александра Викторовича

№ 469 от «09» сентября 2021 года

в период с «13» сентября 2021 г. по «24» сентября 2021 г.

старшим инспектором ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Деминьм Андреем Вячеславовичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено

плановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал(и) представитель(ли) контролируемого лица
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Героя Советского Союза С.Т.Вагина»
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина лестничных маршей, предназначенных для эвакуации людей, расположенных в лестничных клетках в правом и левом крыле 4-этажного корпуса и в 2-этажном корпусе выполнена в свету менее 1,35 м (фактически от 1,16 м до 1,26 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1.4, пп. «а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	24.09.2022	
2.	Ширина лестничных площадок в лестничных клетках, расположенных в правом и левом крыле 4-этажного корпуса и в 2-этажном корпусе, выполнена в свету менее 1,35 м (фактически 1,13 м и 1,12 м соответственно)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1.4, п. 4.4.2 СП 1.13130.2020	24.09.2022	
3.	Ширина эвакуационного выхода из учебных классов № 409, 309 4-этажного корпуса выполнена в свету менее 0,9 м (фактически 0,78 м и 0,77 м), с расчетным числом учащихся более 15 чел.	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, 4.1.4, п. 7.12.3 СП 1.13130.2020	24.09.2022	
4.	Коридоры 1, 2, 3 и 4 этажей 4-этажного корпуса и общие коридоры 1, 2 этажей 4-	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.7 СП 1.13130.2020	24.09.2022	

	этажного и 2-этажного корпусов длиной более 60 м (фактически 67,65 м и 77,85 м соответственно) не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м			
5.	Из помещения столовой с пребыванием более 50 чел. (фактически 120 посадочных мест) отсутствует второй эвакуационный выход	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2020	24.09.2022	
6.	Ширина вторых эвакуационных выходов из помещений спортивного и актового залов, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, выполнена в свету менее 1,2 м (фактически – 0,79 м и 0,98 м соответственно)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	24.09.2022	
7.	Эвакуационный путь на выходе из коридора вдоль раздевалок непосредственно наружу не обеспечивает возможность безопасного движения людей (ступени лестницы разрушены)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	24.09.2022	
8.	На выходе из коридора вдоль раздевалок непосредственно наружу и из столовой в вестибюль при высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с поручнями, расположенными с двух сторон и промежуточными поручнями при ширине лестницы более 2,4 м (фактически 7,65 м и 2,55 м соответственно)	ст. 4, ст. 6, ст. 59, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	24.09.2022	
9.	Двери из коридоров 1, 2, 3 и 4 этажей 4-этажного корпуса, вы-	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	24.09.2022	

	ходящие на лестничные клетки не оборудованы уплотнением в притворах			
10.	Эвакуационные выходы из подвала через лестничные клетки в левом крыле 4-этажного корпуса и 2-этажном корпусе не имеют обособленных выходов наружу, отделенных от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.2 СП 1.13130.2020	24.09.2022	
11.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	24.09.2022	
12.	В коридоре вдоль раздевалок двери эвакуационных выходов заблокированы (заделаны щитами из ДСП)	пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	24.09.2022	
13.	Не предусмотрено ограждения на кровле здания школы	ст. 4, ст. 6, ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.16 СП 4.13130.2013	24.09.2022	
14.	Складские и производственные помещения, расположенные в отдельно стоящих зданиях не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. А4 приложения А, п. 4.1, п. 4.8; п. 39.2 табл. 3 СП 486.1311500.2020	24.09.2022	
15.	Складские и производственные помещения, расположенные в отдельно стоящих зданиях не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 1-го типа	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009	24.09.2022	
16.	В коридорах 1, 2, 3, 4 этажей 4-этажного корпуса расстояние от возможного очага пожара до	п. 406 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	24.09.2022	

	места размещения переносных огнетушителей (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) превышает 20 м (фактически 67 м) для помещений административного и общественного назначения			
17.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ	24.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОНУ. ЮУ № 32
Саргшикова ОК

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу
и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
(государственный инспектор г. Оренбурга и
Оренбургского района по пожарному надзору)
капитан внутренней службы
Демин Андрей Вячеславович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



[Подпись]
(подпись)